



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY HYGIENIC CERTIFICATE

BK/K/0105/01/2019

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna Optima ECO SILENT (wielkość: 1-11),
wydajność: 250 m³/h – 120000 m³/h**

Zawierający / containing: aluminium, stal ocynkowaną, stal galwanizowaną, wełnę mineralną, miedź i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: wentylacji i klimatyzacji w obiektach mieszkaniowych, użyteczności publicznej, usługowych i produkcyjnych (m.in. w przemyśle spożywczym, elektronicznym i farmaceutycznym), w obiektach służby zdrowia

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane.

Zastosowanie w obiektach służby zdrowia z wyłączeniem bloków operacyjnych i innych obiektów o podwyższonych wymaganiach higienicznych.

W trakcie prac montażowych i eksploatacji elementy z wełny mineralnej nie mogą być źródłem przedostawania się jej włókien do powietrza nawiewanego do pomieszczeń.

Zastosowane czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży urządzenia.

Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza stosowanych w w/w urządzeniach.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

Clima Gold Sp. z o.o.
84-230 Rumia
ul. Krzemowa 4

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Clima Gold Sp. z o.o.
84-230 Rumia
ul. Krzemowa 4



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2024.09.02 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2024.09.02 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 2 września 2019

The date of issue of the certificate: 2nd September 2019

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z g. Maciej Szostak
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH